

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

Ponto de Medição				Período de medição		Tensão residual	Número / Duração (milissegundos)					Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE		A	10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	
	Un	Uc				10 > u >= 80		80 > u >= 70	70 > u >= 40	40 > u >= 5	5 > u	
	150000	156000	MNO 150KV	F	2019-12-30 00:00:00.0	2021-01-03 00:00:00.0	31	0	0	0	0	
							14	0	0	0	0	
							28	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	1	

Sobretensões (NP EN 50160)

Ponto de Medição				Período de medição		Amplitude	Número / Duração (milissegundos)			Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE		A	10 < t <= 500	500 < t <= 5000	
	Un	Uc				u >= 120		120 > u > 110		
	150000	156000	MNO 150KV	F	2019-12-30 00:00:00.0	2021-01-03 00:00:00.0	0	0	0	
							0	0	0	