

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

| Ponto de Medição | | | | | Período de medição | | Tensão residual | Número / Duração (milissegundos) | | | | | Observações / motivo da medição |
|------------------|---------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Zona | Nível de tensão (V) | | Identificação | Fixo / Móvel | DE | A | | 10 < t <= 200 | 200 < t <= 500 | 500 < t <= 1000 | 1000 < t <= 5000 | 5000 < t <= 60000 | |
| | Un | Uc | | | | | 10 < t <= 200 | 200 < t <= 500 | 500 < t <= 1000 | 1000 < t <= 5000 | 5000 < t <= 60000 | | |
| | 150000 | 156000 | NVC 150KV | F | 2019-12-30 00:00:00.0 | 2021-01-03 00:00:00.0 | 90 > u >= 80 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 80 > u >= 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 70 > u >= 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 40 > u >= 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 5 > u | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sobretensões (NP EN 50160)

| Ponto de Medição | | | | | Período de medição | | Amplitude | Número / Duração (milissegundos) | | | Observações / motivo da medição |
|------------------|---------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Zona | Nível de tensão (V) | | Identificação | Fixo / Móvel | DE | A | | 10 < t <= 500 | 500 < t <= 5000 | 5000 < t <= 60000 | |
| | Un | Uc | | | | | 10 < t <= 500 | 500 < t <= 5000 | 5000 < t <= 60000 | | |
| | 150000 | 156000 | NVC 150KV | F | 2019-12-30 00:00:00.0 | 2021-01-03 00:00:00.0 | u >= 120 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 120 > u > 110 | 0 | 0 | 0 | |