

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Ano 2023	Sacavém (SSV 60kV) - 60kV																																																					
Característica\Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Amplitude	S/M	S/M																																																				
Desequilíbrio	S/M	S/M																																																				
Distorção Harmónica	S/M	S/M																																																				
Frequência	S/M	S/M																																																				
Tremulação (flicker)	S/M	S/M																																																				

Limites segundo o Regulamento da Qualidade de Serviço:	
Muito Alta Tensão (MAT):	<p>Amplitude -5% e +5% da tensão declarada (Uc) para 95% do tempo de medição</p> <p>Desequilíbrio 2% do valor eficaz da componente inversa das tensões para 95% do tempo</p> <p>Distorção Harmónica O valor da distorção harmónica total (THD) deverá ser inferior a 4% para 95% do tempo</p> <p>Frequência -1% e +1% de 50Hz - Para 99,5% do tempo de medição de uma semana.</p> <p>Tremulação (Flicker) Plt e Pst: 1% para 95% do tempo de medição</p>
Alta Tensão (AT):	<p>Amplitude -5% e +5% da tensão declarada (Uc) para 95% do tempo de medição</p> <p>Desequilíbrio 2% do valor eficaz da componente inversa das tensões para 95% do tempo</p> <p>Distorção Harmónica O valor da distorção harmónica total (THD) deverá ser inferior a 8% para 95% do tempo</p> <p>Frequência -1% e +1% de 50Hz - Para 99,5% do tempo de medição de uma semana.</p> <p>Tremulação (Flicker) Plt: 1% para 95% do tempo de medição</p>

Legenda:

S/M	Sem medição			≤ -100%
☒	Medição incompleta			
		Muito alta qualidade		-66%
		Alta qualidade		-33%
		Qualidade normal		0% No limite
		Baixa qualidade		33%
		Muito baixa qualidade		66%
		Muitíssima baixa qualidade		≥ 100%

↑ Abaixo do limite
↓ Acima do limite

Índice Normalizado

$$i_{(p,l,f)}(\%) = \left(\frac{n_{(p,l,f)}}{l_{(p)}} - 1 \right) \times 100$$

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Tensão residual	Número / Duração (milissegundos)					Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc					10 > u >= 80	80 > u >= 70	70 > u >= 40	40 > u >= 5	5 > u		
	60000	63800	SSV 60kV	F	2023-01-02 00:00:00.0	2023-12-31 23:59:00.0	24	0	0	0	0		
							9	0	1	0	0		
							41	0	0	0	0		
							1	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0		

Sobretensões (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Amplitude	Número / Duração (milissegundos)			Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 500	500 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc					u >= 120	120 > u > 110			
	60000	63800	SSV 60kV	F	2023-01-02 00:00:00.0	2023-12-31 23:59:00.0	1	0	0		
							0	0	0		