

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

| Ponto de Medição | | | | Período de medição | | Tensão residual | Número / Duração (milissegundos) | | | | | Observações / motivo da medição |
|------------------|---------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| Zona | Nível de tensão (V) | | Identificação | Fixo / Móvel | DE | | A | 10 < t <= 200 | 200 < t <= 500 | 500 < t <= 1000 | 1000 < t <= 5000 | |
| | Un | Uc | | | | 10 > u >= 80 | | 80 > u >= 70 | 70 > u >= 40 | 40 > u >= 5 | 5 > u | |
| | 220000 | 228000 | MRT 220kV | F | 2022-01-03 00:00:00.0 | 2023-01-01 23:59:00.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sobretensões (NP EN 50160)

| Ponto de Medição | | | | Período de medição | | Amplitude | Número / Duração (milissegundos) | | | Observações / motivo da medição |
|------------------|---------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Zona | Nível de tensão (V) | | Identificação | Fixo / Móvel | DE | | A | 10 < t <= 500 | 500 < t <= 5000 | |
| | Un | Uc | | | | u >= 120 | | 120 > u > 110 | | |
| | 220000 | 228000 | MRT 220kV | F | 2022-01-03 00:00:00.0 | 2023-01-01 23:59:00.0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |