

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

Ponto de Medição				Período de medição		Tensão residual	Número / Duração (milissegundos)					Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE		A	10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	
	Un	Uc				10 < t <= 200		200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	150000	155000	MNO 150KV	F	2023-01-02 00:00:00.0	2023-12-31 23:59:00.0	90 > u >= 80	42	0	0	0	0
							80 > u >= 70	20	0	0	0	0
							70 > u >= 40	31	0	0	0	0
							40 > u >= 5	1	0	0	0	0
							5 > u	1	0	0	0	0

Sobretensões (NP EN 50160)

Ponto de Medição				Período de medição		Amplitude	Número / Duração (milissegundos)			Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE		A	10 < t <= 500	500 < t <= 5000	
	Un	Uc				10 < t <= 500		500 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	150000	155000	MNO 150KV	F	2023-01-02 00:00:00.0	2023-12-31 23:59:00.0	u >= 120	0	0	0
							120 > u > 110	3	0	0