

Resultados da monitorização da qualidade da onda de tensão

Cavas de tensão (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Tensão residual	Número / Duração (milissegundos)					Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc					10 < t <= 200	200 < t <= 500	500 < t <= 1000	1000 < t <= 5000	5000 < t <= 60000		
	60000	62700	SFF 60kV	F	2022-01-03 00:00:00.0	2023-01-02 00:00:00.0	90 > u >= 80	33	0	0	0	0	
							80 > u >= 70	21	0	0	0	0	
							70 > u >= 40	9	2	0	0	0	
							40 > u >= 5	6	0	0	0	0	
							5 > u	0	0	0	0	0	

Sobretensões (NP EN 50160)

Ponto de Medição					Período de medição		Amplitude	Número / Duração (milissegundos)			Observações / motivo da medição
Zona	Nível de tensão (V)		Identificação	Fixo / Móvel	DE	A		10 < t <= 500	500 < t <= 5000	5000 < t <= 60000	
	Un	Uc					10 < t <= 500	500 < t <= 5000	5000 < t <= 60000		
	60000	62700	SFF 60kV	F	2022-01-03 00:00:00.0	2023-01-02 00:00:00.0	u >= 120	8	0	0	
							120 > u > 110	0	1	0	